

г. Сосновоборск
2021 г.

Приложение № 1
Химическая лаборатория
ООО «КЭСКО»

Выписка из журнала контроля качества воды горячего водоснабжения
перед поступлением в теплотель г. Сосновоборска за август 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя качества	Единицы измерения	Норматив	Результат контроля	Примечание
1. Обобщенные показатели					
	Водородный показатель (рН)	единиц рН	6-9	8,1	—
	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	397,0	—
2. Неорганические, органические показатели					
	Железо	мг/дм ³	0,3	0,23	—
	Медь	мг/дм ³	1,0	0,0051	—
	Сероводород	мг/дм ³	0,003	менее 0,002	—
	Цинк	мг/дм ³	5,0	0,0081	—
3. Органолептические показатели					
	Запах	балл	2	0	—
	Цветность	градусы цветности	20	3,1	—
	Мутность	ЕМФ	2,6	менее 1,0	—
4. Показатели радиационной безопасности					
	Удельная суммарная альфа- радиоактивность	Бк/дм ³	0,2	—	—
	Удельная суммарная бета- радиоактивность	Бк/дм ³	1,0	—	—
	Радон-222, удельная активность	Бк/кг	60	—	—
5. Микробиологические и паразитологические показатели					
	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см ³	не более 50	0 КОЕ в 1 мл	—
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	отсутствие	не обнаружено КОЕ в 100 мл	—
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100см ³	отсутствие	не обнаружено КОЕ в 100 мл	—
	Колифаги	БОЕ/100см ³	отсутствие	—	—
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 дм ³	отсутствие	—	—
6. Технологические показатели					
	Хлороформ	мг/дм ³	0,06	0,0043	—
	Ингибитор коррозии	мг/дм ³	0,5	0,45	—

Контроль качества проводит аккредитованная лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России

Заключение: Вода горячего водоснабжения по определяемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Руководитель испытательного центра



Н.В. Коробова